



OZ.260.72.2026.01

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania prowadzonego w formule zapytania ofertowego pn. „**Dostawa, montaż oraz konfiguracja autonomicznych znaczników głosowo-naprowadzających dla osób niewidomych i słabowidzących przy toaletach publicznych znajdujących się na terenie Krakowa**” oznaczenie sprawy **OZ.260.72.2026**

Zarząd Infrastruktury Wodnej jako Zamawiający, informuje, że wpłynęły pytania do postępowania prowadzonego w formule zapytania ofertowego. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytania

W związku z wymogiem montażu znaczników w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w szczególności na elewacjach obiektów, przy schodach prowadzących do obiektów oraz bezpośrednio przy wejściach do toalet publicznych, prosimy o doprecyzowanie warunków technicznych montażu. Prosimy w szczególności o wskazanie:

1. dokładnych miejsc montażu dla poszczególnych lokalizacji oraz rodzaju materiału, z którego wykonane są powierzchnie montażowe (np. stal, beton, kamień, tworzywo, szkło);
2. czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w powierzchnie, w tym wiercenie otworów i mechaniczne mocowanie znaczników za pomocą wkrętów/kołków;
3. czy, w przypadku obiektów stalowych lub innych powierzchni, w których wiercenie nie jest dopuszczalne, Zamawiający akceptuje trwały montaż klejowy lub przy użyciu taśmy dwustronnej przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych;
4. czy Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej metody montażu we wszystkich lokalizacjach, czy dopuszcza dobór metody adekwatnie do rodzaju podłoża i warunków technicznych danego obiektu;
5. czy przed montażem będzie wymagane uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wskazanej metody mocowania w każdej lokalizacji.

Doprecyzowanie powyższego jest niezbędne dla zapewnienia trwałego, bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego montażu znaczników oraz uniknięcia uszkodzenia infrastruktury.

Odpowiedzi

AD1. W poszczególnych lokalizacjach występują różne rodzaje powierzchni montażowych, m.in. standardowe elewacje tynkowane oraz powierzchnie wykonane z tworzyw sztucznych, w tym kontenerowe toalety. Z uwagi na różnorodność obiektów nie jest możliwe wskazanie jednego rodzaju podłoża dla wszystkich lokalizacji.

AD2. Zamawiający nie wyklucza mechanicznego mocowania znaczników, w tym z wykorzystaniem wkrętów lub kołków, o ile zastosowana metoda będzie odpowiednia dla danego podłoża, zapewni trwałość montażu oraz nie spowoduje uszkodzenia infrastruktury.

AD3. W przypadku powierzchni, w których wiercenie nie jest wskazane lub możliwe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie trwałego montażu klejowego lub odpowiedniej taśmy dwustronnej przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych.

AD4. Zamawiający nie wymaga stosowania jednej metody montażu we wszystkich lokalizacjach. Dopuszcza się dobór sposobu mocowania odpowiednio do rodzaju podłoża i warunków technicznych danego obiektu. Zastosowana metoda powinna zapewniać trwałość instalacji oraz prawidłowe działanie urządzeń, z uwzględnieniem ich narażenia na warunki atmosferyczne.

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie

tel. +48 12 323 30 01, +48 12 323 30 02, sekretariat@ziw.krakow.pl

31-977 Kraków, os. Szkolne 27

www.ziw.krakow.pl

AD5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić do akceptacji Zamawiającego proponowaną metodę mocowania. Zastosowanie wybranej metody jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający zwraca uwagę, że z uwagi na lokalizację znaczników oraz ich narażenie na działanie czynników atmosferycznych, dobór technologii mocowania powinien uwzględniać w szczególności trwałość połączenia, odporność na wilgoć, zmienne temperatury oraz inne warunki występujące w miejscu montażu.

Zamawiający informuje, że treść niniejszych pytań i odpowiedziami stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Wodnej
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym